



Sisäministeriön ajankohtaista

Paloseminaari 2024, 6.2.2024

Jaana Rajakko



Sisäministeriö
Inrikesministeriet

Ajankohtaiset asiat

- Pelastuslain (379/2011) palovaroittimia koskevien säädösmuutosten toimeenpano
- Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista
- Näihin liittyvien tarkentavien asetusten valmistelu

- Hallitusohjelman toteuttaminen
 - Pelastuslain uudistaminen
 - Tulipalojen määrän puolittaminen



Palovaroittimet



Palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvoitteet

- Asuntojen palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvollisuus siirtyy huoneiston haltijalta eli asukkaalta rakennuksen omistajalle
 - 2 vuoden siirtymäaika
- Ei muutoksia palovaroittimien vaatimuksiin
 - perustasoinen paristopalovaroitin tai rakentamisen sääntelyn mukainen sähköverkkoon kytketty palovaroitin
 - ei edellytetä sähköverkkoon kytkemistä, yhteen liittämistä tai etäluettavuutta
- Palovaroittimien kunnossapitovelvollisuutta on tarkennettu
- Rakennuksen omistajan huolehdittava palovaroittimien toimintakunnossa pitämisestä
 - palovaroittimien paristojen vaihtaminen
 - palovaroittimien uusiminen jos ne vikaantuvat tai kun ne vanhentuvat
- Asukkaan velvollisuutena ilmoittaa palovaroittimien vioista tai palovaroittimen pariston loppumisesta rakennuksen omistajalle
- Käytännössä rakennuksen omistajan velvoitteiden todentamisen kannalta on hyvä dokumentoida tehdyt toimenpiteet

Paloturvallisuuslaitelaki



Hallituksen esitys laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista (HE 106/2023 vp)

- Hallituksen esitys annettu 25.1.2024
 - eduskuntakäsittely kevät 2024
 - lakien tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025
- Lakiehdotukset
 - laki eräistä paloturvallisuuslaitteista
 - laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 - laki pelastuslain 74 ja 93 §:n muuttamisesta
- Liitteenä luonnos sisäministeriön asetukseksi paloilmoittimista ja automaattista sammutuslaitteistoista
- Uusi laki korvaa nykyisen pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007)
 - lain soveltamisala ei muutu
 - sääntelyn keskeinen sisältö pääosin nykyinen
- Sääntelyn rakennetta ja sisältöä on selkeytetty
 - asetuksista nostettu sääntelyä lain tasolle
 - yhtenäistetty käsitteitä ja menettelyjä
 - selvennetty suhdetta muuhun lainsäädäntöön
- Ei merkittäviä taloudellisia vaikutuksia
 - yrityksille säädetyt velvoitteet eivät pääosin muutu nykyisestä
- Ei merkittäviä muutoksia viranomaisten toimintaan

Uuden lain rakenne

Yleiset säännökset	Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot	Käsisammuttimien tarkastus ja huolto	Tuotteita koskevat vaatimukset	Valvonta ja muut säännökset
<ul style="list-style-type: none">•Soveltamisala•Suhde muuhun lainsäädäntöön•Määritelmät	<ul style="list-style-type: none">•Laitteiston toteutus , toiminnalliset vaatimukset ja dokumentointi•Asennusliikkeen toimintailmoitus, vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset•Laitteiston tarkastusvelvoite ja määräväli, uusintatarkastus, tarkastusten sisältö, tarkastuspöytäkirja ja tarkastustarra•Tarkastuslaitoksen hyväksyminen	<ul style="list-style-type: none">•Käsisammuttimien tarkastus- ja huoltovelvoite ja määräväli•Käsisammuttimien huolto- ja tarkastustyöt•Käsisammutinliikkeen toimintailmoitus, vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset	<ul style="list-style-type: none">•Yleiset vaatimukset•Tuotteiden merkinnät, tiedot ja ohjeet, kielivaatimukset•Vaatimustenmukaisuus•Palo- ja häikäroittimet, käsisammuttimet ja pienet alkusammutustuotteet, paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston komponentit, rakennukseen asennettavat sammutuslaitteet, savunpoistoluukut, poistumisopasteet, tehdasvalmisteiset tulisijat, väestönsuojien varusteet ja laitteet	<ul style="list-style-type: none">•Valvontaviranomaiset•Viranomaisen rekisteri ja julkinen tietopalvelu•Viranomaisen toimivaltuudet•Kiellot ja pakkokeinot•Muutoksenhaku•Vastuuhenkilön koe•Ulkomailla hankittu ammattipätevyys•Vastavuoroinen tunnustaminen•Tarkastuslaitoksen tiedonsaantioikeus•Pelastus- ja rakennusvalvontaviranomaisen ilmoitusvelvollisuus•Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Luku 2 Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot

- Soveltamisalaan kuuluvat rakennuksiin kiinteästi asennettavat paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot
 - asentaminen perustuu laissa tai muussa säädöksessä olevaan velvoitteeseen
 - asentaminen perustuu rakentamislupaan tai muuhun viranomaisen lupamenettelyyn
 - paloilmotukset liitetään Häätäkeskuslaitoksen häätäkeskustietojärjestelmään
 - liitetään vesihuoltolaitoksen verkostoon tai rakennuksen vesi- ja viemärlaitteistoon
- Laissa säädetään
 - laitteistojen asennus-, huolto- ja tarkastustöistä
 - asennusliikkeiden tehtävistä ja Tukesille tehtävästä toimintailmoituksesta
 - asennusliikkeen vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksista ja pätevyystodistuksesta
 - asennustyön dokumentoinnista
 - tarkastuslaitosten vaatimuksista ja tehtävistä
 - tarkastusten sisällöstä
 - laitteistojen tarkastusvelvoitteesta ja määräväleistä

Mikä muuttuu – Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot

- Asennusliikkeen toimintailmoitus
 - vastuuhenkilöltä ei edellytetä päätoimisuutta
 - nykyiset pysyvät voimassa
- Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset
 - koulutusvaatimus poistuu
 - kolmen vuoden työkokemusvaatimus
 - pätevyystodistuksen määräaikaisuus poistuu
 - nykyiset todistukset uusittavissa
- Laitteiston toteutus
 - uudet vaatimukset kumoutuneiden tilalle
 - sääntely ei yhtä yksityiskohtaista
 - uudet käsitteet ja soveltamisalan tarkennus
- Tarkastusvelvoitteet
 - ensimmäinen määräaikaistarkastus 12–18 kk
 - määräaikaistarkastusväli 3 vuotta
 - tarkastuslaitos määrää uusintatarkastuksen
 - tarkastustarra

Luku 3 Käsiammuttimien tarkastus ja huolto

- Laissa säädetään
 - tarkastus- ja huoltovelvoitteesta ja määräväleistä
 - tarkastuksen ja huollon sisällöstä
 - käsiammutinliikkeiden tehtävistä ja Tukesille tehtävästä toimintailmoituksesta
 - käsiammutinliikkeen vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksista ja pätevyystodistuksesta
- Tarkastus tehtävä kahden vuoden välein
 - vuoden välein, jos käsiammutin on alttiina kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle
- Huolto tehtävä enintään 10 vuoden välein
 - valmistajan ilmoittamaa lyhyempää määräväliä on noudatettava
 - käytännössä huolto (uudelleen täyttö) on tehtävä myös, jos sammutinta on käytetty
- Tarkastus- ja huoltovelvoite ei koske koteihin hankittuja sammuttimia
- Liikennevälineiden käsiammuttimista säädetty muualla

Mikä muuttuu – Käsiammuttimien tarkastus ja huolto

- Käsiammutinliikkeen toimintailmoitus
 - vastuuhenkilöltä ei edellytetä päätoimisuutta
 - kiinteän huoltotilan vaatimus vain huoltotöitä tekevillä liikkeillä
 - määräaikaisuus poistuu
 - nykyiset pysyvät voimassa
- Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset
 - uusi vaatimus vuoden työkokemus
 - pätevyystodistuksen määräaikaisuus poistuu
 - nykyiset todistukset uusittavissa
- Tarkastus- ja huoltotyöt
 - uusi sääntelyrakenne
 - luettelointivelvoite poistuu
- Tarkastus- ja huoltovelvoite
 - tarkastusväli pääsääntö 2 vuotta
 - huoltoväli enintään 10 vuotta

Luku 4 Tuotteiden vaatimukset

- Tuotteiden yleinen turvallisuusvaatimus
 - oltava käyttötarkoitukseen sopiva ja toimittava oletetulla tavalla, keskeistä toimintavarmuus
 - rakennustuotteiden osalta rakentamislain sääntely
- Tuotteen mukana oltava asianmukaisen ja turvallisen käytön edellyttämät tiedot, merkinnät ja ohjeet
 - suomeksi ja ruotsiksi
- Väestönsuojan laitteista ja varusteista oma pykälä
 - teknisistä vaatimuksista säädetty asetuksella, joka jää voimaan
- Asetuksella mahdollista antaa tarkempaa sääntelyä, jos tarpeellista esim. EU-sääntelyn toimeenpanemiseksi tai tuotestandardien soveltamisen tueksi

Asetukset



Asetusten uudistaminen

- Valmistelussa uuden paloturvallisuuslaitelain nojalla annettavat sisäministeriön asetukset
 - paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista (korvaa vanhat A:60 ja A:65)
 - käsisammuttimista (korvaa vanhan SMA 790/2001)
 - tehdasvalmisteisista tulisijoista (harkinnassa)
- Valmistelussa pelastuslain nojalla annettavat sisäministeriön asetukset
 - rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta (päivitetään SMA 805/2005)
 - palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta (päivitetään SMA 239/2009)
- Lausunnon keväällä 2024



Sisäministeriö

Inrikesministeriet

Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde 0295 480 171
www.intermin.fi